

Лаборатория Светотехники и Энергетики  
 «Спыт.Ст.Светотех.Энерг.»  
 192029, г. Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, дом 38, лит. «И», пом. 2, 4.  
 Аттестат аккредитации № RA.RU.21AM09. Дата получения аттестата аккредитации: 23.06.2016г.

10. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

№ п/п	Должность (наименование РМ)	Место проведения измерений: помещение, оборудование, площадь рабочих зон	Характеристика осв. установки	Рабочая поверхность, высота плоскости над полом, м, разряд зрительной работы	Напряженность в сети, В		Освещенность, Е, лк												
					в начале измерений	в конце измерений	общая						комбинированная (общая+местная)						
							Е1	Е2	Е3	Еср	фактическая	нр (95%)*	П/П	отклонение от П/П, раз	Е1	Е2	Е3	Еср	фактическая
<b>Администрация Большешколпанского сельского поселения</b>																			
1	Глава администрации	2 этаж, каб. №5, рабочий стол	с мато вым плафф оном	Г-0,8/-	220	220	1199	1195	1204	1199	1199	1199	111	300	-	-	-	-	-
2	Заместитель главы администрации	2 этаж, каб. №6, рабочий стол	с мато вым плафф оном	Г-0,8/-	220	220	537	538	536	537	537	537	50	300	-	-	-	-	-
3	Начальник отдела по вопросам местного самоуправления	1 этаж, каб. №2, Отдел по вопросам местного самоуправления, рабочий стол	с мато вым плафф оном	Г-0,8/-	220	220	568	566	569	568	568	568	52	300	-	-	-	-	-
4	Секретарь-делопроизводитель (прием заявлений, документов)	1 этаж, каб. №2, Отдел по вопросам местного самоуправления, рабочий стол	с мато вым плафф оном	Г-0,8/-	220	220	343	340	346	343	343	343	32	300	-	-	-	-	-

испытательная лаборатория торгово-сервисных услуг с ограниченной ответственностью «ЮсСтар»  
 192029, г. Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, дом 38, лит. «И», пом. 2, 4.  
 Аттестат аккредитации № RA.RU.21AM09. Дата получения аттестата аккредитации: 23.06.2016г.

№ п/п	Должность (наименование РМ)	Место проведения измерений: помещение, оборудование, площадь рабочих зон	Характеристика осв. установок	Рабочая поверхность, высота потолка над полом, м, разряд зрительной работы	Напряжения в сети, В		Освещенность, Е, лк																			
					в начале измерений	в конце измерений	общая				комбинированная (общая+местная)				E <sub>ср</sub>	фактическая	χ <sub>p</sub> (95%)*	Л/П	отклонение от Л/П, раз							
							Измеренное		Измеренное		Измеренное		Измеренное													
					E1	E2	E3	E <sub>ср</sub>	E1	E2	E3	E <sub>ср</sub>	E1	E2	E3	E <sub>ср</sub>										
5	Ведущий специалист по вопросам территориального планирования	1 этаж, каб. №3, Отдел по вопросам местного самоуправления, рабочий стол	с мато вым плаф оном	Г-0,8/-	220	220	469	469	468	469	469	469	469	469	469	43	300	-	300	-	-	-	-	-	-	
6	Ведущий специалист по землепользованию	1 этаж, каб. №3, Отдел по вопросам местного самоуправления, рабочий стол	с мато вым плаф оном	Г-0,8/-	220	220	604	605	603	604	604	604	604	604	604	56	300	-	300	-	-	-	-	-	-	-
7	Ведущий специалист по ЖКХ и благоустройству	1 этаж, каб. №3, Отдел по вопросам местного самоуправления, рабочий стол	с мато вым плаф оном	Г-0,8/-	220	220	360	363	366	363	363	363	363	363	34	300	-	300	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Специалист по коммуникациям	1 этаж, каб. №2, Отдел по вопросам местного самоуправления, рабочий стол	с мато вым плаф оном	Г-0,8/-	220	220	486	488	484	486	486	486	486	486	45	300	-	300	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Ведущий специалист-юрист	2 этаж, каб. №7, Отдел по вопросам местного самоуправления, рабочий стол	с мато вым плаф оном	Г-0,8/-	220	220	410	412	400	407	407	407	407	38	300	-	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Специалист информационно-аналитического обеспечения	2 этаж, каб. №7, Отдел по вопросам местного самоуправления, рабочий стол	с мато вым плаф оном	Г-0,8/-	220	220	603	600	605	603	603	603	603	56	300	-	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «ЭкоСтар»  
 192029, г. Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, дом 38, лит. «И», пом. 2, 4,  
 Аттестат аккредитации № RA.RU.21AM09. Дата получения аттестата аккредитации: 23.06.2016г.

№ п/п	Должность (наименование РМ)	Место проведения измерений: помещение, оборудование, площадь рабочих зон	Характеристика осв. установки	Рабочая поверхность, высота плоскости над полом, м, разряд зрительн. работы	Напряженность в сети, В		Освещенность, Е, лк															
					в начале измерения	в конце измерения	общая						комбинированная (общая+местная)									
							Измеренное			Е <sub>ср</sub>	фактическая	n <sub>p</sub> (95%)*	ПУП	отклонение от ПДУ, раз	Измеренное			Е <sub>ср</sub>	фактическая	n <sub>p</sub> (95%)*	ПУП	отклонение от ПДУ, раз
					E1	E2	E3	E1	E2						E3							
11	Начальник отдела бюджетного учета и отчетности-главный бухгалтер	2 этаж, каб. №8 Отдел бюджетного учета и отчетности, рабочий стол	С матовым плафоном	Г-0,8/-	220	220	389	386	392	389	389	36	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Ведущий специалист по финансовым активам	2 этаж, каб. №8 Отдел бюджетного учета и отчетности, рабочий стол	С матовым плафоном	Г-0,8/-	220	220	485	486	484	485	485	45	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Ведущий специалист по нефинансовым активам	2 этаж, каб. №8 Отдел бюджетного учета и отчетности, рабочий стол	С матовым плафоном	Г-0,8/-	220	220	600	595	605	600	600	56	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Ведущий специалист по экономическому планированию	2 этаж, каб. №8 Отдел бюджетного учета и отчетности, рабочий стол	С матовым плафоном	Г-0,8/-	220	220	633	630	636	633	633	59	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Должность (наименование РМ)	Место проведения измерений: помещение, оборудование, площадь рабочих зон	Характеристика осв. установок	Рабочая поверхность, высота плоскости над полом, м, разряд зрительн.	Напряжение в сети, В		Освещенность, Е, лк												
					в начале измерений	в конце измерений	общая				комбинированная (общая+местная)								
							Измеренное		Е <sub>ср</sub>	фактическая	р <sub>р</sub> (95%)*	ЛДЛ	отклонение от ПДУ, раз	Измеренное		Е <sub>ср</sub>	фактическая	р <sub>р</sub> (95%)*	ЛДЛ
Е1	Е2	Е3	Е1	Е2	Е3														
15	Ведущий специалист по закупкам	2 этаж, каб. №4, рабочий стол	с мато вым плаф оном	Г-0,8/-	220	220	490	491	399	460	460	74	300	-	-	-	-	-	
16	Инспектор военно-учетного стола	Ленинградская область, Гатчинский район, д. Большие Колпаны, Киевское шоссе, д.79 каб.1, рабочий стол	с мато вым плаф оном	Г-0,8/-	220	220	212	210	214	212	212	20	200	-	434	435	435	40	400
17	Инспектор военно-учетного стола	Ленинградская область, Гатчинский район, д. Большие Колпаны, Киевское шоссе, д.79 каб.1, рабочий стол	с мато вым плаф оном	Г-0,8/-	220	220	260	262	258	260	260	24	200	-	543	540	543	50	400

\*\*р<sub>р</sub> (95%) - расширенная неопределенность измерений, рассчитанная согласно п. 1.5 СанПиН 2.2.4.3359-16 по ГОСТ Р ИСО 10576-1-2006

**Измерения провел(и):**

Руководитель ИЛ

Должность

Ягло М.А.

ФИО